

自分でもできる

コンクリートブロック塀の安全点検表

	点検項目(あてはまるものに○をつけてください)	確認欄
1	建築後 15 年以上経つ塀ですか？	
2	塀の高さは 1.5m より高いですか？(高さ 20 cm のブロックで 8 段以上)	
3	途中から新たに積み増している塀ですか？	
4	ブロックの厚さは 10cm 以下ですか？	
5	透かしブロックを連続して 2 個以上使っている塀ですか？	
6	控え壁がないか、あっても 3.4m 以上間隔が開いていますか？	
7	一番上段の笠木が壊れていたり、手で押すと動きますか？	
8	鉄筋が露出していたり、ブロックに赤さび色のしみがありますか？	
9	ブロック塀の表面にコケや草などが生えていますか？	
10	ブロックを基礎として使用している壁ですか？	
★ 以下のブロック塀は、早めにご相談ください ★		
1	石垣や大谷石の上に建築したブロック塀	
2	ひび割れや亀裂、破損個所が増えてきたブロック塀	
3	土圧がかかっていたり、樹木が塀や基礎部分を押ししているブロック塀	
4	見ただけで 傾き や たわみ のわかるブロック塀	
5	手で押すとぐらつくブロック塀	

* コンクリートブロックのぐらつきを確認するときは、周りに人がいないことを事前に確認し、万一の倒壊に十分注意して点検してください。

点検項目の 1 から 10 までに確認した○の数が多いほど安全性が低くなります。

○の数が 3 つ以上でしたら専門知識のある建築士等に相談・改善されることをお勧めします。

牛久市建設部建築住宅課

電話: 873-2111