（参考）

提出日　令和　　年　　月　　日

照　度　測　定　表

確　認	
監督職員	現場代理人

工事名称			
工事場所	牛久市		
測定年月日	令和　　年　　月　　日		
天候		気温	℃
測定者	㊞	立会者	㊞
測定器具	名称		
	型式		
	製造メーカー		
	製造年月		
	製造番号		
	校正年月		

測定箇所	測定値（Lx）					平均照度（Lx）	基準高（cm）	判定
	1	2	3	4	5			
○○室	100	103	100	105	102	102	FL+○○	合

※測定位置の図面を添付すること。

※測定器具の校正証の写しを添付すること。（備考）測定開始前，原則として電球5分間，放電灯は30分間点灯しておくこと。