


令和 8 年 6 月 10 日

報道関係 各位

下水道管損傷に伴う道路陥没の発生について

昨日、(令和 8 年 6 月 9 日) 午前 8 時頃、牛久市神谷 5 丁目地内において、下水道管(汚水)の損傷が原因とみられる道路陥没が発生しました。現在、原因の特定および被害状況の確認を含め、詳細な調査を実施しております。周辺にお住まいの皆さまをはじめ、市民の皆さまにはご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。なお、現時点において下水道の使用に支障はなく、通常どおりご利用いただけます。今後、原因の究明と早期復旧に向けて速やかに対応を進めてまいります。

1. 発生場所



2. 下水道管の概要

当該下水道管は、昭和 55 年(1980 年)に施工されたコンクリートヒューム管(内径 1,100mm)で、施工から 45 年が経過しています。管路の深さは約 4.5m です。

3. これまでの点検状況

令和 7 年 1 月 28 日に埼玉県八潮市で発生した下水道管破損が原因とみられる道路陥没事故を受け、本市では令和 7 年 2 月 3 日に当該箇所付近の人孔内部の目視点検を実施しました。その結果、土砂流出などの異常は確認されませんでした。また、当該管路については、計画的な維持管理の一環として、令和 8 年度に詳細調査を実施する予定としていました。

4. 今後の対応

現在、原因の特定および被害状況の確認を含め、詳細な調査を実施しております。原因が判明次第、速やかに復旧作業を進め、早期復旧に向けて全力で取り組んでまいります。

お問い合わせ

○緊急点検に関すること
牛久市建設部下水道課
担当：田仲(内線 2540)

○発信元
〒300-1292 牛久市中央 3-15-1
牛久市市長公室広報広聴課
☎029-873-2111(内線 3221・3222)
Email kouhou@city.ushiku.ibaraki.jp